廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第６項に基づく一般廃棄物処理施設維持管理記録《焼却施設》



年度	2026年度
施設名	宇城クリーンセンター　うきくりん
所在	熊本県宇城市松橋町萩尾1775番地３

１．.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のイに関する資料

炉名	処分した廃棄物の種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	合計
1号炉	可燃ごみ	t	1,172.19	1,074.86	809.70	1,095.18	971.45	1,277.80	1,453.23						7,854.41
2号炉	可燃ごみ	t	1,172.15	1,227.83	648.13	1,093.22	897.66	1,261.04	1,452.91						7,752.94
合計			2,344.34	2,302.69	1,457.83	2,188.40	1,869.11	2,538.84	2,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,607.35

２．.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室	連続測定（日平均の月平均値）
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

【１号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	保証値
燃焼室中の燃焼ガス温度 ※１	℃	912	921	919	924	940	938	941						850℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度　※１	℃	170	170	170	170	174	180	180						—
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度　※2	ppm	12	13	13	13	17	19	16						30ppm以下（4ｈ）
		5	6	6	6	9	8	8						

※1：1日あたりの平均値

※2：1日毎の4時間平均値の最大値の最大と最小

【2号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	保証値
燃焼室中の燃焼ガス温度 ※１	℃	910	916	914	911	937	937	943						850℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度　※１	℃	170	170	170	170	175	180	180						—
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度　※2	ppm	12	11	14	15	16	17	14						30ppm以下（4ｈ）
		4	4	5	7	7	10	7						

※1：1日あたりの平均値

※2：1日毎の4時間平均値の最大値の最大と最小

３．.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉スートブロワにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

４．.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のニに関する資料

【１号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	保証値
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/㎥	－	－	－	0.0017	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
排ガス採取日		-	-	-	7/7	-	-	-	-	-	-	-	-	
結果が得られた日		-	-	-	8/21	-	-	-	-	-	-	-	-	
測定位置		１号炉煙突内												

※検出下限値未満はNDと表示。　※「○」は計測予定月

【２号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	保証値
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/㎥	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
排ガス採取日		-	-	-	7/8	-	-	-	-	-	-	-	-	
結果が得られた日		-	-	-	8/21	-	-	-	-	-	-	-	-	
測定位置		２号炉煙突内												

※検出下限値未満はNDと表示。　※「○」は計測予定月

【１号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	保証値
ばいじん	g/㎥N	－	－	－	<0.001	－	－	－	－		－	－	－	0.01以下
硫黄酸化物	ppm	－	－	－	10	－	－	－	－		－	－	－	50以下
塩化水素	ppm	－	－	－	20	－	－	－	－		－	－	－	100以下
窒素酸化物	ppm	－	－	－	32	－	－	－	－		－	－	－	100以下
全水銀	μg/㎥N	－	－	－	0.32	－	－	－	－		－	－	－	30以下
排ガス採取日		-	-	-	7/7	-	-	-	-		-	-	-	
測定位置		１号炉煙突内												

【２号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	保証値
ばいじん	g/㎥N	－	－	－	<0.001	－	－	－	－		－	－	－	0.01以下
硫黄酸化物	ppm	－	－	－	5	－	－	－	－		－	－	－	50以下
塩化水素	ppm	－	－	－	61	－	－	－	－		－	－	－	100以下
窒素酸化物	ppm	－	－	－	45	－	－	－	－		－	－	－	100以下
全水銀	μg/㎥N	－	－	－	0.17	－	－	－	－		－	－	－	30以下
排ガス採取日		-	-	-	7/8	-	-	-	-		-	-	-	
測定位置		２号炉煙突内												

